

заземление извод
1- детайл 1

зазем. у-да
28p.пощакове 1600/65/65/4мм
Rz<20oma

пощина 40/4мм
в изход
мет.кутия 100/100 Нм 1,2м
токоотвод д.ст. 8мм
под ф.мазилка

заземление извод
2- детайл 1

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0393
инж. ТАТЯНА
ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА

МЪЛНИЕЗАЩИТА

Инвеститор:
Община Царево

Архитекти:
арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

Конструктор:
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
Климатизация:
инж. Д. Илиева

Електрооборудване:
инж. Т. Василева

Водоснабдяване и канализация:
инж. П. Пенчева

РАЗШИРЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ
II кв.10 гр.ЦАРЕВО
/техн. проект/

ПОКРИВНИ ЛИНИИ
КОТА К-ЦИЯ +15.38

ул. Ал. Батенберг No. 5
Бургас
тел/факс
844 865
е-мейл
BUDA@mbx.contact.bg

BU
DA
Бюро за Урбанизъм,
Дизайн и Архитектура

МАЩАБ 1 : 50 НАЧЕРТАЛ : Т.В
ДАТА : 01 2008 ПРОВЕРИЛ : Т.В

ЧЕРТЕЖ No: 7

Забележка:
ВСИЧКИ МЕТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ МОНТИРАНИ НА ПОКРИВА
И МЕТАЛНИ РАМКИ НА КОЗЕРКИ НА ТЕРАСИТЕ
ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ МЪЛНИЕЗАЩИТНАТА МРЕЖА ЧРЕЗ ЗАВАРКА!

ПОКРИВНИ ЛИНИИ