

МАТЕРИАЛИ:

- Бетон марка 520 - клас В15 /
- Стомана - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/Н /

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Прието допустимо почвено натоварване - 2,0кг/см²
- Изкопът да се пази от външни води и да не престоява
- бетон в основи - 520
- Арм.бет. настинка-10 см върху добре трамбован насип мрежа 5ф8/м в две посоки.
- Да се спазват критични на функциониране и да се работи съвместно с проекти част Арх,OB, BK и Ел
- Кофрайкът и армировката да се приемат от проектантата
- За фусове на колони и шайби - гледай лист 4,5
- При възникнали различия от проектното решение да се извика проектантът на място.
- Работи съвместно с лист 1,3
- Комата на дъно на асансьорната шахта да се съгласува с доставчика на асансьора. При различие от проектното решение да се съгласува с проектанта.

