



ОБЩИНА ЦАРЕВО
 Дирекция "Устройство на територията"
ОДОБИВАМ
 А. архитект.: Арх. Д. Василев
 гр. Царево..... 200 г.

- Забележки:**
1. Водопроводната инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби - РР тип3, като за студената вода са PN16, рр20х2,8 рр25х3,5 а за топлата вода са PN20, рр20х3,4
 2. Хоризонталния водопроводен участък от водомера до ав. пералня е рр25х3,5.
 3. Преминването на водопровода през стени и плочи да се изпълни водоупорно, без замонолитване с шумоизолация.
 4. Закрепването на откритите водопроводни клонове към конструктивните елементи на сградата е посредством скоби с гумени подложки.
 5. Хоризонталният клон да е с възходящ наклон, не по-малък от 0,05 % към санитарните прибори.
 6. Главните вертикални и хоризонтални клонове/ВВК и ХВК са проектирани от многослойна тръба от омрежен полиетилен с алуминиев слой.
 7. Да се спазват изискванията на завода производител на приетите тръби, в случай, че няма данни за това да се направят кондензатори през 3м. за прав участък.
 8. Всички водопроводни тръби да се изолират против замръзване, кондензи и за намаляване на температурните загуби с топлоизолация $\lambda = 0,04-0,10 \text{ m} \cdot \text{K} / \text{W}$ за ВВК и ХВК, и 6 m.m. за хоризонталната разводка в санитарните възли.
 9. Санитарните арматури се монтират на 1,00м над пода на помещението. Говане не важи арматурите които се монтират към тялото на прибора!
 10. Вод. тръби за ст. вода се монтират на 1,00м от кола готов под, а топлата вода на 0,10м над тръбите за ст. вода.
 11. Водопроводните тръби по външните стени на сградата да се положат задължително извън зида.

Инвеститор:
 Община Царево

архитектура
 арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирипова

конструкции
 инж. Алексиева

ОВ
 инж. Д. Илиева

Ел.
 инж. Ю. Синилков

Вик
 инж. П. Пенчева

Реконструкция на сграда
 на Община Царево
 в УПИ II, кв. 10, гр. Царево.

**ВОДОПРОВОД
 ЕТАЖ 4
 кота +9.62**

ул. Ал. Батенберг No. 5
 Бургас
 тел/факс 844 855
 е-мейл BUDA @ tvskat.net



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
 Регистр. номер № 02704
 инж. ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
 ПЪЛНА ПРОЕКТИРОВАНА И ИЗПЪЛНЕНА

мащаб: М 1 : 50 Фаз: ПП
 дата: 02. 2008г.

ЧЕРТЕЖ No: **6 / 16**