



ОБЩИНСКИ ЦАРЕВО
 Дирекция "Устройства за електроенергия"
ОДОБИЛИ
 Архитект: Л. Шекерова
 Арх. Т. Кирилова
 г. Царево, 2008 г.

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ.
 КОНТАКТИ**

Инвеститор:
 Община Царево

Архитекти: *ЛШ* *ТК*
 арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

Конструктор:
 инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
 Климатизация:
 инж. Д. Илиева *ДИ*

Електрооборудване:
 инж. Т. Василева *ТВ*

Водоснабдяване и канализация:
 инж. П. Пенчева *ПП*

**РАЗШИРИЕНИЕ И
 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
 НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ
 II кв.10 гр.ЦАРЕВО
 /техн. проект/**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ
 КОТА +9.62**

ул. Ал. Батенберг No. 5
 Бургас

тел/факс
 844 855

е-мейл
 BUDA@mbx.contact.bg

BUDA
 Бюро за Урбанизъм,
 Дизайн и Архитектура

МАЩАБ 1 : 50 НАЧЕРТАЛ : Т.В.
 ДАТА : 01. 2008 ПРОВЕРИЛ : Т.В.

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

	Табло главно/Тел/
	Табло апартаментно тип mini Pragma
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-одикновен-Нм=0.4 м, 1.2м, 1.6м и противовлажен-0.5м
	Ел. бойлер
	Комбиниран панел с розетки за контакти 2др, розетка за телефон и розетка за Inet
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-одикновен за конвектор

Забележка

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С ПРОВОДНИК ТИП ПВ В ТРЪБА ПОЛОЖЕН ПОД МАЗИЛКА И АРМАТУРА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

1 ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОВОДНИК ПОКРАЙ КОМИНИ, ДА СЕ ПОЛОЖИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ!

2 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КОНТАКТИТЕ С ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПРОВОДНИК ПВ В ТРЪБА!!!!!!

3 ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗЛАЗА ЗА БОИЛЕРА ДА СЕ СЪОБРАЗИ СЪГЛАСНО ВК ПРОЕКТ!!!!

4 ПРИ МОНТАЖ НА КОНТАКТИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НА СГРАДНИ СТОМАНО-БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНЗОЛИТЕ В КОФРАЖА!!!!

КАМАРЪТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНИЦИАТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 03937
 инж. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
 НА ПРОЕКТАНТСКА РАБОСПОСОБНОСТ