



ДЕЛАТАЦИОННА ФУГА ДО СЪСЕДНАТА СТРАДА - 5см!!!

МАТЕРИАЛИ:

1. Бетон марка B20- / клас В15 /
2. Стомана - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/Н /



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Прието допустимо почвено натоварване - 2,0кг/см²
2. Изкопът да се пази от външни води и да не престоява
3. Бетон в основи - B20
4. Арм.бем. настийка-10 см върху добре трамбован насип мрежа 5ф8/м в две посоки
5. Да се спазват комите на фундиране и да се работи съвместно с проекти част Арх, СВ, ВК и ЕЛ
6. Кофражът и армировката да се приемат от проектиранта
7. За фусове на колони и шайби - гледай лист 4,5
8. При възникнали различия от проектното решение да се извика проектиранта на място.
9. Работи съвместно с лист 2,3
10. Комата на дъно на асансьорната шахта да се съгласува с доставчика на асансьора. При различие от проектното решение да се съгласува с проектиранта.



КАМARA НА ИНЖЕНЕРите В
ИНVESTИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03872
инж. ХРИСУЛИНА
ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА
СК

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ПЛАН ОСНОВИ

ПРОЕКТАНТИ		СЪГЛАСУВАЛИ	
СК	инж.Х.Алексиева	ЕА	инж.Ю.Сиников
		ВК	инж.Л.Петров
арх.Л.Шекерова		ОВ	инж.Д.Инева
арх.Т.Кирчкова			
БЪЗЛОЖИТЕЛ		ОВЩИНА ЦАРЕВО	
			M 1:50
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II, кв.10, гр. ЦАРЕВО			
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	ДАТА: 01.08.2008	Лист 1