



#### УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

	Табло тип mini Pragma
	Осв.мяло с кла 32W, IP20-по избор
	Ед.осветител с лл 8W-по избор
	Плафонера с лнж-по избор
	Аплик с благозащитена порц. основа
	Ед.осветител с лл 8W с АБ-по избор
	Вентилатор
	Бутон за упр. на ст.осветление
	Одикновен ключ, сериен ключ, дебиаторен ключ, кръстчат ключ
	Осв.мяло с АЛ/2x36W/ „IP44-по избор
	Осв.мяло с АЛ/2x36W/ „IP20-по избор
	Лендел с АЛ/1x36/W „IP20 -по избор

#### ЗАБЕЛЕЖКА

- Осветителната инсталация ще се изпълни с  
 1. прободници тип ПВВМ или ПВ в тръба положена под  
 мазилката и арматура за скрита инсталация.  
 2. Точното местоположение на WC бентилаторите да се  
 съобрази съгласно ОВИК проект!  
 3. При преминаване на прободник покрай комини, да се  
 положи върху топлоизолационен материал.

ОБЩИНА ЦАРЕВО  
Дирекция "Устроител на територията"  
ОДОБРЯВАМ  
Гл. архитект:  
ар. Царево, 2008



К. № 10/2008  
Реестриран ден: 03.09.2008  
имя: ТЯТИН  
ГЕОРГИЕВА Е. СИЛЕЕВ  
ПЪЛНА ПРОДУКТИВНА СЪРАЗБОТСВОСТ

#### ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Инвеститор:  
Община Царево

Архитекти:  
арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

Конструктор:  
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и  
Климатизация:  
инж. Д. Илиева

Електрооборудване:  
инж. Т. Василева

Водоснабдяване и канализация:  
инж. П. Пенчева

РАЗШИРЕНИЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА  
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ  
II кв.10 гр. ЦАРЕВО  
/техн. проект/

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ ЕТАЖ КОТА +6.50

ул. Ал. Батенберг №.  
5  
Бургас

BUDA

Бюро за Урбанизъм,  
Дизайн и Архитектура

МАШАБ 1 : 50  
НАЧЕРТАЛ : Т.В  
ДАТА : 01.2008  
ПРОВЕРИЛ : Т.В

ЧЕРТЕЖ №: 4