


УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

	Табло главно/Гл/
	Табло апартаментно тип тип Pragma
	Контакт тип "Шуко" за скриста инсталация-обикновен-Нм=0.4 м, 1.2м, 1.6м и противовлажен-0.5м
	Б. Ел. бойлер
	Комбиниран панел с розетки за контакти 2бр, розетка за телефон и розетка за Internet
	Контакт тип "Шуко" за скриста инсталация-обикновен за конвектор

СЪЩЕСТВУЩА СГРАДА



Задележка


ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С ПРОВОДНИК 1 ТИП ПВ В ТРЪБА ПОЛОЖЕН ПОД МАЗИЛКА И АРМАТУРА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОВОДНИК ПОКРАЙ КОМИНИ, ДА СЕ ПОЛОЖИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КОНТАКТИТЕ С ДЕФЕКТОТОКОВА ЗАЩИТА 3 ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПРОВОДНИК ПВ В ТРЪБА!!!!!!

ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗЛАЗА ЗА БОЙЛЕРА ДА СЕ СЪБРАЗИ СЪГЛАСНО ВИК ПРОЕКТ!!!!

ПРИ МОНТАЖ НА КОНТАКТИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НА 5 СГРАДНИ СТОМАНО-БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНЗОЛИТЕ В КОФРАЖА!!!



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ

Инвеститор:
Община Царево

Архитекти: арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

Конструктор:
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
Климатизация:
инж. Д. Илиева

Електрооборудование:
инж. Т. Василева

Водоснабжение и канализация:
инж. П. Пенчева

РАЗШИРЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО В
УПИ II кв.10 гр. ЦАРЕВО
/техн. проект/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ КОТА +3.20

ул. Ал. Батенберг №.
5
Бургас

тел/факс
844 856
е-мейл
BUDA@mbox.contact.bg

BUDA

Бюро за Уебдизайн,
Дизайн и Архитектура



МАШАБ 1 : 50
НАЧЕРТАЛ : Т. В.
ДАТА : 01. 2008
ПРОВЕРИЛ : Т. В.

ЧЕРТЕЖ №: 10