



**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ
КОНТАКТИ**

Инвеститор:
Община Царево

Архитекти: *Л. Шекерова* / арх. Т. Кирилова

Конструктор:
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
Климатизация:
инж. Д. Илиева *Д. Илиева*

Електрооборудване:
инж. Т. Василева *Т. Василева*

Водоснабдяване и канализация:
инж. П. Пенчева *П. Пенчева*

**РАЗШИРЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО В УПИ
II кв.10 гр.ЦАРЕВО
/техн. проект/**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ТРЕТИ ЕТАЖ КОТА +6.50**

ул. Ал. Батенберг No. 5
Бургас

тел/факс
844 855

е-мейл
BUDA@mbx.contact.bg

BUDA
Бюро за Урбанизъм,
Дизайн и Архитектура

МАЩАБ 1 : 50 НАЧЕРТАЛ : Т.В
ДАТА : 01.2008 ПРОВЕРИЛ : Т.В

ЧЕРТЕЖ No.11

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Табло главно/Тел/
	Табло апартаментно тип mini Praha
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-обикновен-Нм=0.4 м, 1.2м, 1.6м и противовлажен-0.5м
	Ел. дойлер
	Комбиниран панел с розетки за контакти 2бр, розетка за телефон и розетка за Inet
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-обикновен за конвектор

Забележка

1 ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С ПРОВОДНИК ТИП ПВ В ТРЪБА ПОЛОЖЕН ПОД МАЗИЛКА И АРМАТУРА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ

2 ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОВОДНИК ПОКРАЙ КОМИНИ, ДА СЕ ПОЛОЖИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ!

3 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КОНТАКТИТЕ С ДЕФЕКТНОТОВОКА ЗАЩИТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПРОВОДНИК ПВ В ТРЪБА!!!!

4 ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗЛАЗА ЗА БОИЛЕРА ДА СЕ СЪОБРАЗИ СЪГЛАСНО ВЪК ПРОЕКТ!!!!

5 ПРИ МОНТАЖ НА КОНТАКТИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НА СГРАДНИ СТОМАНО-БЕ ТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНЗОЛИТЕ В КОФРАЖА!!!

