



ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дирекция "Служба за управление на територията"
ОДОБИЛИ
Гл. архитект: *[Signature]*
Арх. Т. Кирилова
Инж. П. Пенчева

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ. КОНТАКТИ

Инвеститор:
Община Царево

Архитекти: *[Signature]* *[Signature]*
арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

Конструктор:
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
Климатизация:
инж. Д. Илиева *[Signature]*

Електрооборудване:
инж. Т. Василева *[Signature]*

Водоснабдяване и канализация:
инж. П. Пенчева *[Signature]*

**РАЗШИРЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ
II кв.10 гр.ЦАРЕВО
/техн. проект/**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕТИ ЕТАЖ
КОТА +12.52**

ул. Ал. Батенберг No. 5
Бургас
тел/факс
844 855
е-мейл
BUDA@mbx.contact.bg



МАЩАБ 1 : 50 НАЧЕРТАЛ : Т.В
ДАТА : 01. 2008 ПРОВЕРИЛ : Т.В

ЧЕРТЕЖ No.13

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03937
инж. ТАТЯНА
ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

	Табло главно/Тел/
	Табло апартаментно тип min
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-обикновен-Нм=0.4 м,1.2м,1.6м и противовлажен-0.5м
	Ел. бойлер
	Комбиниран панел с розетки за контакти 2бр,розетка за телефон и розетка за Inet
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-обикновен за конвектор

Забележка

1. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С ПРОВОДНИК ТИП ПВ В ТРЪБА ПОЛОЖЕН ПОД МАЗИЛКА И АРМАТУРА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ
2. ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОВОДНИК ПОКРАЙ КОМИНИ,ДА СЕ ПОЛОЖИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ!
3. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КОНТАКТИТЕ С ДЕФЕКТНОТОКОВА ЗАЩИТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПРОВОДНИК ПВ В ТРЪБА!!!!
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗЛАЗА ЗА БОИЛЕРА ДА СЕ СЪОБРАЗИ СЪГЛАСНО ВИК ПРОЕКТ!!!!
5. ПРИ МОНТАЖ НА КОНТАКТИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НА СГРАДНИ СТОМАНО-БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНЗОЛИТЕ В КОФРАЖА!!!