



Токов кръг	No	-						01
Излази	бр.	-						1
Работна мощност	kW	29.7						29.7
Работен ток	A	56.3						56.3
Предпазител	A	-						C/3x63A
K-ор/ДТЗ		-						-
cos (phi)		-						0.8
Фаза		RST						RST
Сечение линия	кв. мм	-						CBT 5x16
Консуматор	Описание	Въвод по отделен проект		Ксодоген отводител				П

Общата работна (едновременна) мощност е  $P_p=29.7kW$ .

Таблото съдържа: -1бр. монофазен двойнотарифен електромер.

1. Товарният прекъсвач без защита се монтира зад вътрешна врата без свободен достъп на потребителите.
2. Автоматичният предпазител е крива "C" с палец и се показва през вътрешната врата за свободен достъп до потребителите.



Обект: Обществена сграда-кметство  
в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

Еднолинейна схема на табло мерене  
ТЕПО

фаза: ТП  
дата 2018

част: Електротехническа

чертеж: 06  
М -

П  
р  
о  
е  
к  
т  
а  
н  
т



Възложител: Община Царево