



Легенда :

- КП Контролен панел на охранителната система - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
- ЗР Зонов разширител на охранителната система - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
- Инфрочервен детектор за движение - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
- Дигитален акустичен детектор за стъкло - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
- Светлинно звуков сигнализатор - монтира се на стената на височина 2,4м от готов под.
- Магнитно управляем контакт - монтира се на касата на вратата.
- Клавиатура - монтира се на стената на височина 1,4м от готов под
- Кабел CQR CABS 6x0,22 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка
- Кабел FTP 4x2x0,5 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка. Полага се от контролния панел на охранителната система до зоновите разширители и пожароизв. централа.
- КП-07 Номер на зоновия вход на контролния панел
- ЗР1-01 Номер на зоновия вход на зонов разширител 1

БЛОКОВА СХЕМА

Обект: Обществена сграда в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

фаза: ТП
Април 2018

част: Охранителна с-ма

чертеж: 3/6

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 28031

инж. ИВЕЛИН НАЙДЕНОВ РУСАНОВ

Подпис: *[Signature]*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППТ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ЕАСТ

Част на проекта: 10. Удостоверение за ППТ

Архитектура	арх. Ст. Бахатуров	
Конструкции	инж. К. Иванов	
Електро	инж. Хр. Топалски	
ВиК	инж. З. Златев	
ОВК	инж. М. Халков	
ЕЕ	инж. М. Халков	
ВПТ	инж. Н. Димитров	

Възложител: Община Царево

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Дирекция „Устройство на територията“

СЪГЛАСУВАМ

Гл. архитект: *[Signature]*

арх. Д. Калудов

гр. Царево 04.09.2018 г.

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Дирекция УТ

