



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Слаботоковата инсталация се изпълнява от слаботоков разпределителен шкаф (RACK) разположен на границата на имота до комуникационен шкаф (RACK). Оттам радиално до краен потребител (RJ45, RJ11 или TV розетка).
2. Кабелите се изтеглят в:
кота 0,00 – кабелна скара 200mm в общите части на сградата
кота +3,40 – кабелна скара 300mm в общите части на сградата
Отклоненията от основното трасе в гофрирани PVC тръби Ø25mm скрито под мазилка или над окачения таван.
3. LAN и TV розетки се монтират на височина 0.40м от кота готов пог.
8. При успоредно полагане на силови и слаботокови кабели, да се спазва минимално отстояние 10см.

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дирекция „Устройство на територията“
СЪГЛАСУВАМ

ЛЕГЕНДА:
Гл. архитект: *[Signature]*
TV розетка
RJ45 гр. Царево 04-09-2018 20... г.
RJ11

- Слаботокова кутия за преизтегляне
- Слаботоков шкаф (Разпределителен кабелен шкаф РКШ 300° П-955/700/335)
- 26p. x F/UTP 4x2x0.5mm²
- 16p. x F/UTP 4x2x0.5mm²
- Кабели в кабелна скара
- RACK Комуникационен шкаф 19in 600/600 за монтаж на стена

Обект: Обществена сграда-кметство
в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

**СЛАБОТОВОКИ ИНСТАЛАЦИИ
КОТА +3.40**

фаза: ТП част: Електротехническа чертеж: 04
дата 2018 М 1:50

инж. Христо Топалски

инж. ХРИСТО ЛЕНКОВ ТОПАЛСКИ

Архитектура	арх. Ст. Бахатуров	<i>[Signature]</i>
Конструкции	инж. К. Иванов	
ВиК	инж. З.Златев	
ОВК	инж. М. Халков	
ЕЕ	инж. М. Халков	
ВПТ	инж. Н. Димитров	

Възложител: Община Царево