



Номер по ред	1	2	3	4	5	6
Токов кръг	1	51	52	71	53	54
Брой излази	4	5	1	1	-	-
Инст./раб. мощност kW	0.16	1.25	2.00	0.87	-	-
Работен ток A	0.9	7.1	9.6	5.0	-	-
Предпазител	C/1x10A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A
K-ор/ДТЗ	-	III-25A/30mA	III-25A/30mA	-	-	-
cos (phi)	0.80	0.80	0.95	0.80	-	-
Фаза						
Сечение линия	ПВВ-МБ1 4x1.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	-	-
Описание	Обемление	Контрол	Бойлер	Климатик	Резерв	Резерв
Консуматор						

**ОБЩИНА ЦАРЕВО**  
 Дирекция "Строителство и територията"  
 БУДУЩЕ  
 Гл. архитект: *Д. Димитров*  
 гр. Царево, 04.09.2018 г.

**Обект: Обществена сграда-кметство**  
**в УПИ ХХ, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево**

**Еднолинейна схема на табло Тм.к**

**фаза: ТП**  
**дата 2018**

**част: Електротехническа**  
**чертеж: 10**  
**М -**

**П р о е к т а н т**

**инж. Христо Топалски** ИНЖЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03051

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

инж. ХРИСТО ЛЕНКОВ ТОПАЛСКИ

Секция: ЕАСТ

Част на проекта: по удостоверение за ППТ

Потпис: *Христо Топалски*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

**Възложител: Община Царево**