



Пом	Qот/Qохл [W]	Nел [kW]
101	3200/2500	0,87
102	4000/3400	1,13
103	3200/2500	0,87
104	3200/2500	0,87
105	6300/5200	1,71
106	3200/2500	0,87

90  
Центробежен вентилатор, противовъздушен с възвратна клапа

— Количество въздух [м<sup>3</sup>/ч]

— Връщаща линия - фреон, изолирана

- - Подаваща линия - фреон, изолирана

Вътрешно тяло на сплит система

Външно тяло на сплит система

Зад. Всички вътреши и външни тела се дренират  
СЪГЛАСУВАМ  
Гл. архитект. арх. Г. Калуков  
гр. Царево 04.03.2018 г.

ОБЕКТ: Обществена сграда - кметство в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Царево

ЧАСТ:	ОВК	ДАТА:
ФАЗА:	ТП	04.2018

Проектант на инженерите в инвестиционното проектиране  
**КИИП**  
Пълна проектантска правоспособност  
Регистрационен № 03999  
инж. МИЛЕН СТОЯНОВ ХАЛКОВ  
Секция:  
ОВКХТГ  
Част на проекта:  
за удостоверение  
за ПРР  
Подпис:  
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА  
инж. М. Халков

Арх	арх. Ст. Бахатуров
СК	инж. К. Иванов
Ел	инж. Хр. Топалски
ВиК	инж. З. Златев
ЕЕ	инж. М. Халков
ВПТ	инж. Н. Димитров

Чертеж	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА 0,00 Климатизация и вентилация санитарни възли
	1/2
	M 1:50