



Пом	Qот/Qохл [W]	Нел [kW]
201	3200/2500	0,87
202	6300/5200	1,71
203	4000/3400	1,13
204	4000/3400	1,13
205	4000/3400	1,13
206	6300/5200	1,71
207	3200/2500	0,87

90 Центробежен вентилатор, противовлажен с възвратна клапа

180 Отвор с възвратна клапа за включване на ширм

Количество въздух [м3/ч]

Връщаща линия - фреон, изолирана

Подаваща линия - фреон, изолирана

Вътрешно тяло на сплит система

Външно тяло на сплит система

Заб: Всички вътрешни и външни тела се дренират в най-близката водосточна тръба ако не е показано друго.

ОБЕКТ: Обществена сграда - кметство в УПИ ХХ, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Царево		
ЧАСТ:	ОВК	ДАТА:
ФАЗА:	ТП	04.2018
КАМАРА НА ЧЕРТЕЖА ИНСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ		
Проектант: ТУП „А. ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“		
Секция:	Регистрационен № 03999	
ОВКХТГ	инж. МИХАИЛ СТОЯНОВ ХАЛКОВ	
Части на проекта: по удостоверение за ППИ	Подпись: 	
ВАЖИ С ВАЛДОНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППИ ЗА ТЕРДАТА ГОДИНА		
инж. М. Халков		
Съгласували	Арх	арх. Ст. Бахатуров
	СК	инж. К. Иванов
	Ел	инж. Хр. Топалски
	ВиК	инж. З. Златев
	ЕЕ	инж. М. Халков
	ВПТ	инж. Н. Димитров
Чертеж	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +3,40 Климатизация и вентилация санитарни възли	
	2/2 M 1:50	