ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #1 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 111м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=120см.
ПРИ КАШПА #5 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 24.5м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #7А С ОБЩА ДЪЛЖИНА 18.75м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА С ПЕЙКА #2 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 12.3м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=80см.
ПРИ КАШПА #2 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 31.2м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #5 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 10.5м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #7А С ОБЩА ДЪЛЖИНА 10.85м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА С ПЕЙКА #3 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 13.9м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=80см.
ПРИ КАШПА #3 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 35м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #6 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 44м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #8 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 17.05м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=120см.
ПРИ КАШПА #3 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6.7м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #7 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 15.7м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА С ПЕЙКА #1 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 12м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА С ПЕЙКА #3 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 13.9м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТЕНА С h=80см.
ПРИ КАШПА #4 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 25.5м' (М1:25)



ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С h=100см.
ПРИ КАШПА #7 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 31.50м' (М1:25)



ЗАБЕЛЕЖКИ :

1.Всички коти по този чертеж са абсолютни!
2. Бетон с клас по якост на натиск C20/25 (B25) по БДС-EN206-1:2002/NA:2008
3. Армировка B235(AI) и B420(AIII).
4. Бетоново покритие на армировката мин. 2.5см!
5. Изкопа за фундаментите да се приеме от проектанта!
6. Конструирането на фундаментите е проведено за изчислително почвено натоварване 2.0кг/см2;
7. Във фундаментите да се поставят фугови арматурни скелети за стени.
8. Показването на бетоновата смес да отпне при ползването на вибропулпътителна техника.
9. По време на строителството да се спазват всички изисквания по ЕКТПБ!

маркировката арматура се заснема на пръта с дължина 600см. Снемането да отива чрез заотляне с дължина мин. 40см

Обобщени количества
на армировката по диаметър

# / N	отливка	дължина м	тегло кг
N8	A3	12608.26	4975.02
N10	A3	720.2	444.04
ø6.5	A1	518.7	135.12

общо тегло 5.5542

46	110	N8x285	34	A3			38.24
45	90	N8x245	394	A3			380.9
44	100	N10x430	80	A3			212.09
27	20	ø6.5x30	1729	A1			135.12
26	20	N8x205	496	A3			401.22
N	форма и размери		сечение см	брой	материал		тегло кг

46	N8	285	34	A3	1.13		38.24
45	N8	245	394	A3	0.97		380.9
44	N10	430	80	A3	2.66		212.09
43	N8	1550	16	A3	6.12		97.86
42	N10	465	5	A3	2.75		24.7
41	N8	180	26	A3	0.72		18.47
40	N10	465	41	A3	2.87		117.55
39	N8	590	28	A3	2.33		65.19
38	N10	485	20	A3	3		89.71
36	N8	900	28	A3	3.56		99.44
35	N8	1900	12	A3	7.5		89.97
34	N8	2060	32	A3	8.13		260.11
33	N8	1750	12	A3	6.91		82.87
32	N8	4900	12	A3	19.34		232.02
31	N8	1200	44	A3	4.74		208.33
30	N8	2700	10	A3	10.66		106.54
29	N8	2800	10	A3	11.05		110.49
28	N8	670	14	A3	2.65		37.02
27	ø6.5	30	1729	A1	0.08		135.12
26	N8	205	496	A3	0.81		401.22
25	N8	3500	36	A3	13.82		497.38
24	N8	12200	18	A3	48.14		770.23
23	N8	150	1047	A3	0.6		618.7
18	N8	208	1047	A3	0.83		859.31

N	елемент	дължина см	брой	материал	един.	общо	забележки
					тегло кг		

ПРОЕКТАНТ: инж. Л. Димитров

начал-ник ТК

обект:	Площадно пространство в УПИ III, кв.100, плана на гр. Ахтопол, община Царево.		ЧАСТ: СК
ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН.		02	ФАЗА: ТП
ОБГАСВАНИЯ	АРХ.	арх. Стоян Бахатуров	ДАТА: 12.2018
	ВИК	инж. Тинка Джурова	шифър: MH48
	Ел.	инж. Христо Тотоманов	
	ЛАРХ	л.арх. Нийнова	мащаб: М 1:25
	ВП	инж. Н. Димитров	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Царево		